



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř
Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

vydává

ZMĚNU Č. 1/20

č. 227-STO-12-0188

Název výrobku: **Větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX**

Větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu v nízko a vysokotlakých větracích, vytápěcích a klimatizačních systémech bez nebezpečí výbuchu, kde přímo nepůsobí účinky povětrnostních vlivů a kde nejsou požadavky na požární bezpečnost. Výrobek není určen pro nucený odvod tepla a spalin. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Dopravovaný vzduch nesmí obsahovat nečistoty a látky s korosivním účinkem.

Určené použití:

Žadatel – Výrobce: **ATREA s.r.o.**

Československé armády 5243/32, Rýnovice,
466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 63144476

Výrobní závod: **ATREA s.r.o.**

Československé armády 5243/32, Rýnovice,
466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 63144476

Vzhledem ke změnám technických norem a předpisů se uvedené STO mění takto:

Uvedené odkazy na technické normy a předpisy se ruší a nahrazují dle následující tabulky:

Ruší se odkaz na:	Nahrazuje se odkazem na:
Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.	Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
ČSN EN 378-1+A2:12	ČSN EN 378-1:17
ČSN EN 378-2+A2:12	ČSN EN 378-2:17
ČSN EN 378-3+A1:12	ČSN EN 378-3:17
ČSN EN 378-4+A1:12	ČSN EN 378-4:17
ČSN EN 779:12	ČSN EN ISO 16890-1:18
ČSN EN 14511-4:14	ČSN EN 14511-4:19
ČSN EN 60335-2-40 ed.2:04	ČSN EN 60335-2-40 ed.2:16

Výtisk číslo: 1

Stran celkem 2

Místo a datum vydání:

V Praze dne 14.02.2020

K: 04470/4

ZM_STO_VP027
R12-ZO_0203218

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, Fax: +420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227

Vyhláška č. 268/2009 Sb	Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (20/2012 Sb.).
Zákon č. 350/2011 Sb.	Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění 45/2019
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.	Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění 241/2018
Zákon č. 201/2012 Sb.	Zákon č. 201/2012 Sb. ve znění 172/2018
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.	Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 017/2003 Sb.	Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

Tímto se úroveň požadavků na výrobek nemění. Ostatní ustanovení 227-STO-12-0188 se nemění.

Platnost 227-STO-12-0188 se prodlužuje do 11.04.2025.

Pracovník Autorizované osoby
provádějící změnu

Ing. Miroslav Kunecký

K: 04470/4

Změna č. 1/20 227-STO-12-0188

2 / 2

STO_VP027
R11-Z2_20102016

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21, Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, Fax: +420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz

