

Teplotní účinnost jako funkce objemového průtoku q_v [m³/h] pro jednotku s protiproudým výměníkem tepla.
Teplotní účinnost podle EN13141-7 (2°C / 20°C). Teplotní účinnost platí pouze pro výměník tepla (bez
započtení provozu tepelného čerpadla).

