

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb. §13 odst. 2 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení komise EU č. 813/2013

Prohlášení o shodě vydává:

Firma: TECHTRANS PT s.r.o.

Sídlo: Nábřeží Jana Palacha 42A

360 01 Karlovy Vary

IČ: 26374544

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16273

zastoupená : Jindřichem Tolarem, Ing. Václavem Přechem

tel.: 353224505

Jde o tyto výrobky

- PAST350, PAST425, PAST550, PAST600, PAST750, PAST900, PAST1200

Výrobek náleží do skupiny výrobků uvedených v příloze č. 2 k uvedenému nařízení vlády, seznam výrobků č. 10, skupina č. 5 se stanoveným postupem posuzování shody podle §7.

Výrobek byl certifikován Strojírenským zkušebním ústavem v Brně pod
č. B-01628-21 ze dne 30. 09. 2021

Předávací akumulční stanice tepla (PAST) je zařízení, které umožňuje předávat teplo z tepelných zdrojů do okruhů spotřebičů tepla. Sestává se z nádoby a tepelných výměníků vestavěných uvnitř nádoby. Maximální pracovní přetlak v nádrži 0,6 MPa, maximální pracovní teplota 110°C. Maximální pracovní přetlak ve výměníku 4 MPa, maximální pracovní teplota 200°C.

Uvedený výrobek odpovídá normám:

ČSN 06 1010: 1984 čl. 19,20,21,22,24,25,26,27

ČSN 06 0830: 2014

Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.

ČSN EN 12897: 2017

ČSN EN 60335-1 ed.3: 2012

ČSN EN 60335-2-21 ed.2:2004

Uvedený výrobek je při dodržení záručních podmínek a montážních pokynů bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, které se na ně vztahují a s požadavky technických předpisů.

Podpis
Jindřich Tolar

Karlovy Vary 30. 09. 2021

