



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE TEST CERTIFICATE

Číslo - Number **O-39-01133-18**

Zákazník
Customer

NEOTA CZ s.r.o.
Štefánikova 75/8
602 00 Brno - Ponava
Česká republika

Výrobek
Product

Tepelné čerpadlo vzduch/voda – split
Air/Water Heat Pump – split

Typové označení / Obchodní označení
Type designation / Trade mark

NeoRé 8TG HP
NeoRé 11TG HP
NeoRé 14TG HP
NeoRé 16TG HP

Metody zkoušek
Test methods

ČSN EN 14511-2+4:2018,
ČSN EN 14825:2016

Podklady pro vydání osvědčení
Basis of certificate

Protokoly o zkoušce - Test reports:
39-11613/T ze dne - of 2018-10-12,
39-11613/A/H ze dne - of 2018-10-03,
Technické dokumenty firmy NEOTA CZ s.r.o.
Technical documents of NEOTA CZ s.r.o.

Teplotní aplikace
Temperature application

NÍZKÁ TEPLOTA – LOW TEMPERATURE,
Referenční teplota vody 35 °C - Reference water temperature 35 °C

Referenční topné období
Reference heating season

„A“ = average / „W“ = warmer / „C“ = colder

Referenční návrhové podmínky pro vytápění - Reference design conditions
for heating $T_{designh} = -10\text{ °C} / +2\text{ °C} / -22\text{ °C}$

Specifikace podmínek - Specification of conditions:

Otáčky kompresoru Compressor speed control	Variabilní Variable	Objemový průtok topné vody (vnitřní výměník tepla) - Heating water volume flow rate (indoor heat exchanger)	Variabilní Variable
Výstupní teplota vody (vnitřní výměník tepla) - Outlet water temperature (indoor heat exchanger)	Variabilní Variable	Objemový průtok zdrojové látky (venkovní výměník tepla) - Source liquid volume flow rate (outdoor heat ex.)	Variabilní Variable
Funkce Function	Reverzibilní Reversible		



**Výsledky – Results:****Aplikace pro nízkou teplotu - Low temperature application**

(Referenční teplota vody 35 °C - Reference water temperature 35 °C)

Názvy jednotek / Model names		NeoRé 8TG HP (TX, MINI)	NeoRé 11TG HP (TX, MINI)	NeoRé 14TG HP (TX, MINI)	NeoRé 16TG HP (TX, MINI)
Venkovní jednotky / Outdoor units		Toshiba OU GP8	Toshiba OU GP11	Toshiba OU GP14	Toshiba OU GP16T
Vnitřní jednotky / Indoor units		NeoRé IU18-16	NeoRé IU18-16	NeoRé IU18-16	NeoRé IU18-16
Teplotní podmínky / Temperature condition*		(Testováno / Tested)	(Netestováno / Not tested)	(Netestováno / Not tested)	(Netestováno / Not tested)
Plné zatížení vytápění Full load heating	$P_{designh}$ [kW]	A	5.87	9.0	11.0
		W	6.32	9.0	11.0
		C	6.63	9.0	11.0
Teplota bivalence Bivalent temperature	$T_{bivalent}$ [°C]	A	-7	-7	-7
		W	2	2	2
		C	-11	-11	-11
Sezónní topný faktor Seasonal coefficient of performance	SCOP [-]	A	4.92	4.88	4.71
		W	5.43 (Netestováno / Not tested)	5.43	5.33
		C	3.69 (Netestováno / Not tested)	3.57	3.48
Sezonní prostorová energetická účinnost pro vytápění Seasonal Space heating energy efficiency	η_s [%]	A	193.7	192.2	185.4
		W	214.2 (Netestováno / Not tested)	214.2	210.2
		C	144.5 (Netestováno / Not tested)	139.8	136.2

(Testováno - Tested) Tento zkušební vzorek byl zkoušen ve zkušební laboratoři – This test sample was tested at the Testing Laboratory.

(Netestováno - Not tested) Technické údaje tohoto typu byly deklarovány výrobcem podle specifikace modelové řady a nebyly odzkoušeny ve zkušební laboratoři – The technical data were declared by the Manufacturer according to the model range specifications and were not tested by the Testing Laboratory.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1. - Engineering Test Institute, Public Enterprise, confirms by this Test Certificate that the testing of the product in question was performed with the results as stated above. Engineering Test Institute, Public Enterprise, is an accredited Testing Laboratory 1045.1.

Brno, 2018-10-12

Milan Holomek

Vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení
Head of Heat and Environment-Friendly Equipment Test Station

- KONEC OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE - END OF TEST CERTIFICATE -

O-39-01133-18, strana - page 2 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz